


Příručka pro instalační techniky

Ovládací panel

UI 800

Tepelné čerpadlo vzduch/voda



0010022192.001



Obsah

1	Historie verzí	2
2	Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny	2
2.1	Použité symboly	2
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	2
3	Údaje o výrobku	3
3.1	Prohlášení o shodě	3
3.2	Popis výrobku	3
3.3	Stavová LED dioda	3
3.4	Doplňkové příslušenství	3
4	Uvedení do provozu	3
4.1	Uvedení do provozu ovládacího panelu	4
4.2	Další nastavení pro uvedení do provozu	5
4.2.1	Důležitá nastavení pro režim vytápění	5
4.2.2	Důležitá nastavení pro režim Teplá voda	5
4.2.3	Důležitá nastavení pro další systémy a jednotky	5
4.3	Kontrola monitorovaných hodnot	5
4.4	Předání systému	5
4.5	Vypnutí	6
4.6	Rychlý start tepelného čerpadla	6
5	Servisní menu	6
5.1	Nastavení systému	6
5.1.1	Manuální uvedení do provozu	6
5.1.2	Nabídka: Tepelné čerpadlo	7
5.1.3	Nabídka: Dotop	8
5.1.4	Nabídka: Vytápění a chlazení	8
5.1.5	Nabídka: Vytápění	12
5.1.6	Nabídka Vysušování podlahy	12
5.1.7	Nabídka: Teplá voda	13
5.1.8	Nabídka: Solární	14
5.1.9	Nabídka: Větrání	14
5.1.10	Nabídka: Energetický manažer	15
5.1.11	Nabídka: Fotovoltaické zařízení	15
5.1.12	Nabídka: Chytrá síť	15
5.1.13	Nabídka: EEBUS	16
5.1.14	Obnovit nast. instalatéra	16
5.1.15	Základní nastavení	16
5.2	Diagnostika	16
5.2.1	Nabídka: Kontroly funkce	16
5.2.2	Nabídka: Test vysokotlak. spínače	17
5.2.3	Nabídka: Poruchy	17
5.2.4	Kont. údaje instalatéra	17
5.3	Info	18
5.4	Přehled systému	18
6	Informace o ochraně osobních údajů	19
7	Odstraňování poruch	19
8	Přehled Servis	21

1 Historie verzí

V následující tabulce je uveden přehled verzí dokumentu a souvisejících verzí softwaru.

Datum dokumentu	Verze softwaru
Červen 2025 (2025/06)	NF47.12
Září 2024 (2024/09)	NF47.11
Srpen 2024 (2024/08)	NF47.10
Září 2023 (2023/09)	NF47.09

Tab. 1

2 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

2.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Signální výrazy označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí.

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci:



NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob.

OZNÁMENÍ

NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.

Důležité informace



Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

▲ Pokyny pro cílovou skupinu

Tento návod k instalaci je určen odborníkům pracujícím v oblasti vodovodních instalací, tepelné techniky a elektrotechniky. Pokyny ve všech návodech musí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- Návodů k instalaci (zdrojů tepla, regulátorů vytápění, atd.) si přečtete před instalací.
- Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
- Dodržujte národní a regionální předpisy, technická pravidla a směrnice.

Použití v souladu se stanoveným účelem

► Výrobek používejte výhradně k regulaci topných systémů.

Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny ze záruky.

3 Údaje o výrobku

Toto je originální návod. Tento návod se nesmí překládat bez souhlasu výrobce.

3.1 Prohlášení o shodě

Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským a národním požadavkům.

 Označením CE je prohlášena shoda výrobku se všemi použitelnými právními předpisy EU, které stanovují použití tohoto označení.

Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na internetu: www.bosch-homecomfort.cz.

3.2 Popis výrobku

Ovládací panel je vybaven dotykovým displejem. Přejetím prstem lze přepínat mezi možnostmi nabídky a volit možnosti nastavení klepnutím na displej. Účelem ovládacího panelu je ovládání tepelného čerpadla pro max. 4 otopných okruhů pro vytápění a chlazení, okruh akumulárního zásobníku teplé vody, solární ohřev teplé vody a solární podporu vytápění, systémy rekuperace tepla a stanici pro přípravu teplé vody.

- Ovládací panel je vybaven časovým programem:
 - Vytápění: pro každý otopný okruh 1 časový program se 2 spínacími dobami na den.
 - Teplá voda: jeden časový program pro přípravu teplé vody a jeden časový program pro cirkulační čerpadlo, každý z nich se 6 spínacími dobami na den.
- Určité položky nabídky jsou závislé na zemi určení a zobrazují se jen tehdy, je-li země, ve které je tepelné čerpadlo instalováno, příslušným způsobem nastavena.

Rozsah funkcí a tedy i struktura nabídky ovládacího panelu závisí na konfiguraci systému. Rozsahy nastavení, základní nastavení a rozsah funkcí závisí na použitém systému a mohou se od údajů v tomto návodu odchylovat.

Texty zobrazované na displeji závisí na verzi softwaru ovládacího panelu a mohou se tak od textů v tomto návodu lišit.

- Jsou-li instalovány 2 nebo více otopných/chladičích okruhů, je k dispozici nastavení pro každý otopný/chladič okruh, které je nezbytné.
- Jsou-li instalovány další systémové součásti a moduly, jsou k dispozici odpovídající nastavení, která jsou rovněž nezbytná. Konkrétní nastavení naleznete v dokumentaci k modulům a příslušenství.

3.3 Stavová LED dioda

Kontrolka LED v horní části ovládacího panelu používá různé barvy, jimiž indikuje stav provozu spotřebiče.

Barva LED	Provozní stav
zelený	Normální provoz.
žlutá	Výstrahy, neblokující systémové chyby nebo informace o údržbě.
červená	Uzamykací nebo blokovací chyby.

Tab. 2

3.4 Doplnkové příslušenství

Funkční moduly a uživatelská rozhraní regulačního systému EMS 2:

- Uživatelské rozhraní CR10 / CR11:** Jednoduché dálkové ovládání.
- Uživatelské rozhraní CR10H / CR11H:** Jednoduché dálkové ovládání s funkcí měření relativní vlhkosti.
- Bezdrátové dálkové ovládání CR20RF:** Jednoduché dálkové ovládání s funkcí měření relativní vlhkosti. K 30 RF / K 40 RF je požadováno.
- Dálkové ovládání systému RT800:** Komfortní dálkové ovládání s funkcí měření relativní vlhkosti.
- MM 100/ MM 200:** Modul pro otopný/chladič okruh se směšovací ventilem.
- MS 100:** Modul pro standardní solární systémy.
- MS 200:** Modul pro pokročilá solární zařízení.
- MU100:** Modul pro externí alarmy.
- K 40 RF:** Brána pro připojení k internetu (WLAN a LAN) a rádiový modul k bezdrátovému připojení.
- Vent....:** systémy rekuperace tepla (HRV).
- Flow Fresh FF....:** stanice teplé vody.
- PM5000:** Elektroměr.

4 Uvedení do provozu



VAROVÁNÍ

Nebezpečí opaření!

Vzhledem k tomu, že při aktivaci doplňkových funkcí, např. zvláštního ohřevu teplé užitkové vody, sanitace nebo denního ohřevu, lze dosáhnout teploty teplé vody nad 60 °C, musí být nainstalováno také směšovací zařízení.

OZNÁMENÍ

Poškození podlahy!

Při příliš vysokých teplotách hrozí nebezpečí poškození podlahy.

- U podlahového vytápění dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální teploty příslušného typu podlahy.
- Případně na napěťový vstup příslušného cirkulačního čerpadla a některý z externích vstupů připojte dodatečný teplotní spínač.

Přehled uvedení do provozu

- Ujistěte se, že jsou správně provedeny elektrické přípojky (napájecí a signální kabely) systému a příslušenství.
- Proveďte kódování modulů příslušenství a prostorového regulátoru (dodržujte pokyny pro modul a dálkové ovládání).
- Ujistěte se, že je topný systém zcela naplněn vodou a odvzdušněn.
- Zapněte systém.
- Proveďte uvedení ovládacího panelu do provozu (→ kapitola Uvedení ovládacího panelu do provozu).
- Proveďte další kroky uvedení do provozu, jak je popsáno v kapitole "Provedení dalších nastavení pro uvedení do provozu".
- Zkontrolujte nastavení v servisním menu a v případě potřeby proveďte nastavení (→ kapitola Servisní menu).
- Odstraňte zobrazená upozornění a chybové zprávy a resetujte historii poruch.
- Předání systému (→ kapitola Předání systému).

4.1 Uvedení do provozu ovládacího panelu

Je-li ovládací panel připojen ke zdroji napájení poprvé, spustí se konfigurační asistent.

Konfigurační průvodce obsahuje povinná nastavení, která je nutné provést před uvedením systému do provozu. Analýza systému automaticky rozpozná moduly a příslušenství nainstalované v systému. Podrobná nastavení jsou přednastavena na výchozí hodnoty.

Po dokončení průvodce nastavením, uložte konfiguraci a vraťte se na hlavní obrazovku, nebo proveďte další nastavení v servisním menu (viz → kapitola 5.1.1 "Manuální uvedení do provozu", strana 6).



Některé funkce se zobrazí pouze tehdy, byly-li aktivovány nebo bylo-li instalováno příslušné příslušenství.



V každé instalaci systému se zobrazují pouze nabídky nainstalovaných modulů a komponent. Dostupné nabídky se mohou lišit v závislosti na konkrétní zemi nebo trhu.

Položka nabídky	Popis
Jazyk	Nastavte jazyk. Stiskněte tlačítko [Dále].
Formát data	Nastavte formát data. Vyberte si mezi [DD.MM.RR], [MM/DD/RR] -nebo- [RR-MM-DD]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Datum	Nastavte datum. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Čas	Nastavte čas. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Kontrola instalace	Zkontrolujte: jsou nainstalovány a adresovány všechny moduly a dálkové ovládání? Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Konfigurační asistent	Spusťte analýzu systému. Řídící jednotka provede kontrolu systému a všech připojených modulů příslušenství. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Země	Nastavte zemi. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Min. venkovní teplota	Nastavte návrhovou venkovní teplotu systému. Tato hodnota odpovídá průměrné nejnižší venkovní teplotě v daném klimatickém regionu. Nastavení má vliv na sklon ekvitermní křivky, protože se jedná o bod, v němž zdroj tepla dosahuje nejvyšší teploty na výstupu. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.

Položka nabídky	Popis
Akum. zás. systému	Je-li nainstalován akumulační zásobník, vyberte [Ano]. V opačném případě vyberte [Ne]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Bypass instalován	Tato nabídka se zobrazí, není-li nainstalován akumulační zásobník. Je-li v systému nainstalován bypass, vyberte [Ano]. V opačném případě vyberte [Ne]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Power Meter	Zvolte Instalováno pokud je v systému instalován elektroměr pro ochranu jističe.
Omezení výkonu pro Power Meter	Zvolte Omezené a nastavte hodnotu omezení systému v ampérech (kompresor a pomocné topení) za účelem ochrany jističe.
Omezení výkonu celý systém	Omezte výkon systému u tepelného čerpadla připojeného na 1 fázi (kompresor a pomocné topení). ¹⁾ Toto pevně dané omezení představuje alternativu k Power Meter.
Dotop	Vyberte, jaký typ elektrické pomocné topné tyče se používá. [Není] [Elektrická pomocná topná tyč]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Elektrický provoz	Zvolte provozní režim pro Dotop.
Omezení s kompresorem (El. dohřev)	Zvolte maximální povolený elektrický příkon topného tělesa, když je kompresor v provozu.
Omezení bez kompresoru (El. dohřev)	Zvolte maximální povolený elektrický příkon topného tělesa, když kompresor není v provozu.
Omezení v provozu TV (El. dohřev)	Zvolte maximální elektrický příkon topného tělesa, pokud probíhá příprava teplé vody. Maximální limity elektrického topného tělesa při provozu s kompresorem nebo bez něj nejsou překročeny.
Blokování provozu dotopu	Pro aktivování zvolte Ano. Toto nastavení blokuje dohřev, takže teplo pro vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje pouze tepelné čerpadlo (kompresor).
Tichý provoz	Zvolte režim s nízkou hlučností [Vypnuto], [Auto] nebo [Trvale].

Položka nabídky	Popis
Montážní situace	Vyberte typ domu pro instalaci systému. Toto ovlivňuje zobrazení Pryč funkcí režimu v řídicí jednotce systému (zobrazení systémových funkcí mimo přiřazený topný okruh). Dálková ovládání jsou omezena pouze na přiřazený topný okruh. Nastavení vícegeneračního rodinného domu zabraňuje tomu, aby například nepřítomnost nebo dovolená jedné rodiny v domě ovlivnila chování regulátoru druhé rodiny v domě. - Jednogenerační rodinný dům. S tímto nastavením jsou k dispozici všechny funkce. - Vícegenerační rodinný dům. Funkce, které ovlivňují všechny obyvatele (např. nastavení teplé vody, druhého topného okruhu, solárního systému), jsou na dálkovém ovladači skryty. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Otopná soustava HC1	Vyberte typ otopné plochy v otopném okruhu 1 [Top. těl.] [Podlahové topení]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Systémová funkce HC1	Vyberte funkci pro otopný okruh 1. [Vytápění] [Chlazení] [Vytápění a chlazení]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Rosný bod HCXXX ²⁾ Nastavení se týká otopného okruhu.	Nastavte, zda má být funkce chlazení řízena teplotou rosného bodu. Je-li funkce aktivována, regulátor udržuje požadovanou teplotu na výstupu o zde nastavenou hodnotu nad vypočteným rosným bodem. Tato funkce vyžaduje dálkové ovládání s čidlem vlhkosti. [Ano] [Ne]. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Typ otopné soustavy HC1	Nastavte maximální teplotu na výstupu pro otopný okruh 1 a potvrďte.³⁾ Top. těl. Podlahové topení Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- [Zpět] se vrátíte zpět.
Návrhová teplota HC1	Nastavte návrhovou teplotu na výstupu pro otopný okruh 1 a potvrďte. Návrhová teplota je požadovaná teplota na výstupu při minimální venkovní teplotě. Top. těl. Podlahové topení Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Je-li nainstalováno více otopných okruhů, postupujte podle tohoto kroku provedením nastavení pro ostatní otopné okruhy.	

Položka nabídky	Popis
Teplá voda	Nastavte typ přípravy teplé vody. Neinstalováno Tepelné čerpadlo
Systémová analýza	Konfigurační asistent je úspěšně ukončen. Přejete si uložit nastavení a přepnout na hlavní obrazovku nebo pokračovat dále v nastavování?. Je-li uvedení do provozu dokončeno, vyberte možnost Uložit a zavřít -nebo- vyberte možnost Podrobná nastavení, chcete-li provádět další nastavení.

- 1) Tato volba je dostupná pouze pro vybrané země.
- 2) Tato nabídka se zobrazuje pouze tehdy, byla-li pro otopný okruh vybrána funkce otopného tělesa nebo konvektoru a Chlazení nebo Vytápění a chlazení.
- 3) Nastavení maximální teploty závisí na variantě vnitřní jednotky.

Tab. 3 Konfigurační asistent

4.2 Další nastavení pro uvedení do provozu

Jsou-li funkce deaktivovány, neaktuální možnosti nabídky se již nezobrazují.

Po dokončení uvedení do provozu vždy nezapomeňte uložit všechna nastavení. Chcete-li tak učinit, klepněte na **Uložit nast. instalatéra** v servisním menu.

4.2.1 Důležitá nastavení pro režim vytápění

Všechna důležitá nastavení se zpravidla provádějí při uvedení do provozu. Další nastavení však lze v případě potřeby zkontrolovat a změnit v nabídce vytápění.

- Zkontrolujte nastavení pro otopný okruh 1 ...4 v nabídce.
 - Nastavte **Ekvitermní křivka HC1** v souladu s požadavky systému.

4.2.2 Důležitá nastavení pro režim Teplá voda

Nastavení v nabídce pro teplou vodu je při uvádění do provozu v každém případě nutné zkontrolovat a případně upravit. Jedině tak lze zajistit bezchybné fungování režimu teplé vody.

- Zkontrolujte nastavení v nabídce pro teplou vodu.

4.2.3 Důležitá nastavení pro další systémy a jednotky

Jsou-li nainstalovány další speciální systémy nebo jednotky, zobrazí se další možnosti nabídky, např. nabídka ventilace, bazénu nebo solárních systémů.

Aby bylo zaručeno jejich bezchybné fungování, dodržujte příslušnou technickou dokumentaci systému nebo jednotky.

4.3 Kontrola monitorovaných hodnot

Hodnoty sledované řídicím systémem lze zobrazit pomocí tlačítka Info nebo Info v nabídce.

- Tlačítko Info ⓘ je dostupné ve všech nabídkách servisního menu a obsahuje seznam nejdůležitějších hodnot a stavů tepelného čerpadla.
- InfoNabídka menu obsahuje podnabídky se všemi hodnotami a stavy tepelného čerpadla, modulů a příslušenství.

4.4 Předání systému

- Poučte zákazníka o principu funkce a obsluze řídicí jednotky a příslušenství.
- Informujte zákazníka o provedených nastaveních.

4.5 Vypnutí

V obvyklém případě je jednotka zapnutá. Systém se vypíná například za účelem údržby.



Standby znamená, že systém je kompletně vypnutý a že nejsou aktivní žádné bezpečnostní funkce, jako je např. protizámrazová ochrana.

- ▶ Přechodné vypnutí systému:
 - Ve výchozí nabídce vyberte volbu > **Menu**
 - Pro další možnosti nabídky zvolte **Expertní náhled > Zap.**
 - **Ze seznamu vyberte Pohotovostní režim**
 - Stiskněte **Ano**
- ▶ Zapnutí systému:
 - Klepněte na displej.
 - Zvolte **Ano**.
- ▶ Pro trvalé vypnutí systému přerušete napájení celého zařízení a všech sběrníkových spotřebičů.



Po delším výpadku proudu nebo delším přerušení provozu trvajícím několik hodin bude nutné znovu nastavit datum a čas. Všechna ostatní nastavení zůstanou zachována trvale.

4.6 Rychlý start tepelného čerpadla

- ▶ Zvolte a Podržte  (přibližně 5 sekund), dokud se neotevře servisní menu.
- ▶ Zvolte **Nastavení systému** a poté **Manuální uvedení do provozu**.
- ▶ Zvolte **Rychlý start kompresoru**.
- ▶ V dialogovém okně vyberte **Ano**.
Funkce Rychlý start zvyšuje požadavky na teplo, a tepelné čerpadlo se tak co nejrychleji spustí.

5 Servisní menu

- ▶ Pro přístup do servisního menu podržte tlačítko menu až do ukončení odpočítávání (cca 5 sekund).
- ▶ Stisknutím záhlaví otevřete vybrané menu, aktivujete zadávací/vstupní pole pro nastavení nebo potvrdíte změnu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  opustíte aktuální úroveň menu.
- ▶ V některých nabídkách zvolte buď **Ano** nebo **Ne**, pokud byla provedena změna nastavení.
- ▶ Jakmile jsou provedena všechna nastavení, vraťte se zpět pomocí  a zvolte **Ano** pro odchod ze servisního menu.

-nebo-

- ▶ **Ne** chcete-li zůstat v servisním menu.



Výchozí hodnoty jsou zvýrazněny **tučně**. U některých nastavení závisí výchozí hodnoty na zvoleném nastavení země a zvoleném nastavení zdroje tepla.

5.1 Nastavení systému

5.1.1 Manuální uvedení do provozu

Ruční konfigurace systémových komponent Všechna specifická nastavení systémových komponent je nutné provést v příslušných nabídkách, například nastavení topného okruhu v **Vytápění / chlazení** nabídky.

Položka nabídky ¹⁾	Popis
Země	Nastavení země. Vraťte se zpět pomocí  .
Akum. zás. systému	Je-li nainstalována akumulární nádrž, zvolte Ano. Pokud ne, zvolte Ne.
Bypass instalován	Je-li v systému instalováno obtokové potrubí, zvolte Ano. Pokud ne, zvolte Ne. ²⁾
Dotop	Zvolte, který typ elektrické topné tyče je používán. Není Elektrická pomocná topná tyč. Vraťte se zpět pomocí  .
Power Meter	Zvolte Instalováno pokud je v systému instalován elektroměr pro ochranu jističe.
Omezení výkonu pro Power Meter	Zvolte Omezené a nastavte hodnotu omezení systému v ampérech (kompresor a pomocné topení) za účelem ochrany jističe.
Omezení výkonu celý systém	Omezte výkon systému u tepelného čerpadla připojeného na 1 fázi (kompresor a pomocné topení). ³⁾ Toto pevně dané omezení představuje alternativu k Power Meter.
Montážní situace	Vyberte typ domu pro instalaci systému. Toto ovlivňuje zobrazení Přech funkcí režimu v řídicí jednotce systému (zobrazení systémových funkcí mimo přiřazený topný okruh). Dálková ovládání jsou omezena pouze na přiřazený topný okruh. Nastavení vícegneračního rodinného domu zabraňuje tomu, aby například nepřítomnost nebo dovolená jedné rodiny v domě ovlivnila chování regulátoru druhé rodiny v domě. • Jednogerenační rodinný dům. S tímto nastavením jsou k dispozici všechny funkce. • Vícegnerační rodinný dům. Funkce, které ovlivňují všechny obyvatele (např. nastavení teplé vody, druhého topného okruhu, solárního systému), jsou na dálkovém ovladači skryty. Výběrem možnosti [Dále] pokračujte v konfiguraci -nebo- výběrem možnosti [Zpět] se vraťte zpět.
Otopný okruh 1	Neinstalováno Tepelné čerpadlo⁴⁾ <pre><Variable><fct:Variable fct:AltText="" fct:Info1="" fct:Info2="" fct:InsertText="Neinstalováno" fct:Name="EMWI_Menu_CM_NotInstalled" fct:Status="VARIABLE_RESOLVED" fct:Type="User"/></Variable> <Variable><fct:Variable fct:AltText="" fct:Info1="" fct:Info2="" fct:InsertText="Tepelné čerpadlo" fct:Name="EMWI_Menu_Heat_Pump" fct:Status="VARIABLE_RESOLVED" fct:Type="User"/></Variable> Na modul: Nastavení typu instalace pro topný okruh 1. Vraťte se zpět pomocí .</pre>
Solární	Zvolte, Ano je-li solární otopný systém připojen k tepelnému čerpadlu. Pokud ne, zvolte Ne.
Větrání	Zvolte, Ano je-li větrací zařízení připojeno k tepelnému čerpadlu. Pokud ne, zvolte Ne.
Energetický manažer	Zvolte Ano pro povolení aplikace Energy manager. Zvolte Ne pro zakázání této funkce.
Pro opuštění Uvedení do provozu zvolte  .	

1) Některá nastavení jsou viditelná pouze pro určité varianty nebo kombinace systémů.

2) Toto nastavení není viditelné, pokud Akum. zás. systému je instalována jednotka.

3) Tato volba je dostupná pouze pro vybrané země.

4) Použitelné pro otopné okruhy 1 a 2.

Tab. 4 Uvedení do provozu

5.1.2 Nabídka: Tepelné čerpadlo

V této nabídce se provádí speciální nastavení pro tepelné čerpadlo. To, která nastavení jsou zobrazována, závisí na struktuře systému, konfiguraci a nainstalovaném příslušenství.



Možnosti menu HDO blokáce 1. 4 jsou k dispozici pouze Externí vstup 1.v nabídce a pro vybrané země. Zvolte vhodnou dobu blokování podle specifikací EVU.

Položka nabídky	Popis
Expertní náhled	Chcete-li zobrazit více možností nabídky, zvolte Zap. Při dodání je Expertní náhled nabídka z výroby nastavena na Vypnuto a jsou zobrazeny pouze nejdůležitější parametry. Je-li parametr nastaven na Zap, zobrazí se další konfigurovatelné parametry.
Rychlý start kompresoru	Funkce Rychlý start zvyšuje požadavky na teplo, a tepelné čerpadlo se tak co nejrychleji spustí (v závislosti na fázi zahřívání kompresoru). ► Zvolte Ano pro rychlý rozběh. -nebo- ► Zvolte Ne pro návrat zpět bez aktivování funkce.
Tichý provoz	► Provozní režim: zvolte Vypnuto k deaktivaci tichého provozu. Zvolte Auto pro aktivování tichého provozu v nastavených časech. Zvolte Trvale, má-li být tichý provoz aktivní nepřetržitě. ► Od: zvolte čas rozběhu tichého provozu. ► Do: zvolte vypnutí pro tichý provoz s nízkou hlučností. ► Vypnout pod venkovní teplotou: zvolte minimální dobu teploty pro tichý provoz s nízkou hlučností. ► Snížení výkonu: Nastavte procento snížení (%) výstupního výkonu kompresoru. Zvolte použitelnou úroveň: – Úroveň 1 (-30% max. výkon kompresoru). – Úroveň 2 (-40% max. výkon kompresoru). – Úroveň 3 (-50% max. výkon kompresoru). – Úroveň 4 (-60% max. výkon kompresoru). ¹⁾
Manuální odtávání	► Tepelné čerpadlo je nuceno odmrazit výparník.

Položka nabídky	Popis
Externí vstup 1...4 V každé nabídce jsou k dispozici různá nastavení.	Ve výchozím nastavení je při detekci uzavřeného kontaktu externí vstup zobrazen jako Zap. Aktivací nastavení Invertovat lze nastavit, aby otevřený kontakt byl zobrazen jako Zap. • Externí vstup 1: – HDO blokáce 1: aktivní signál na externím vstupu blokuje provoz kompresoru a pomocného topného tělesa. – ESC blok 4 ²⁾ : Omezení výkonu kompresoru a pomocného topení podle §14a zákona o energetice (EnWG Německo). • Externí vstup 2 – Blokování prov. t. vody: aktivní signál na externím vstupu blokuje provoz horké vody. – Blokování prov. vytápění: aktivní signál na externím vstupu blokuje provoz vytápění. • Externí vstup 3: – Ochrana proti přehřátí HC1: aktivní signál na externím vstupu blokuje provoz vytápění a zobrazí se chybové hlášení. • Externí vstup 4 – Fotovoltaické zařízení: aktivní signál na externím vstupu umožňuje řízení prostřednictvím fotovoltaického systému.
TC3-TC0 Dif. tepl. vytáp.	Nastavte referenční teplotní rozdíl (Delta) pro teplotnosné médium. [Top. těl.] [Podlahové topení]. Rychlost oběhového čerpadla je plynule řízena tak, aby bylo dosaženo určitého rozdílu mezi vstupem a výstupem.
TC0-TC3 Dif. tepl. chláz.	Nastavte referenční teplotní rozdíl (Delta) pro teplotnosné médium. Rychlost oběhového čerpadla je plynule řízena tak, aby bylo dosaženo určitého rozdílu mezi vstupem a výstupem.
PC1 Pož. hod. tlaku	Upravte nastavení konstantního tlaku čerpadla otopného okruhu (mbar).
Střídavý provoz	► Stříd. provoz vyt.-TV. Zvolte Ano pro přepínání mezi režimy vytápění a teplé vody. Zvolte Ne pro zamezení přepínání mezi režimy vytápění a provozem teplé vody. ► Maximální doba trvání TV. Nastavte maximální dobu trvání režimu teplé vody při vydání požadavku na vytápění. ► Max. doba trv. vytápění. Nastavte maximální dobu trvání režimu vytápění při požadavku na teplou vodu.
Ochr. proti zablok. čerp.	► Tepelné čerpadlo má ochrannou funkci pro čerpadla a ventily v tepelném čerpadle. Funkce rozběhu čerpadla běží jednou týdně. Nastavte denní hodinu funkce rozběhu čerpadla.
Odvzdušňovací funkce	► Zvolte Vypnuto pro deaktivaci funkce odvzdušnění. ► Zvolte Zap pro aktivaci funkce odvzdušnění. Po dokončení odvzdušnění je nutná deaktivace.
Minimální provozní tlak	► Nastavte nejnižší přípustný systémový tlak topného systému.

Položka nabídky	Popis
Optimální provozní tlak	► Nastavte optimální systémový tlak topného systému.
3cestný ventil ve střední poloze	► Výchozí výrobní nastavení. Toto nastavení je nutné např. pro plnění/vypouštění zařízení.
Sběrnice LIN čerp.	• PC0 připojeno [Ano] [Ne]. • PC1 připojeno [Ano] [Ne]. • PC2 připojeno [Ano] [Ne]. • Více... – [Připojit k PC0] Zrušit připojení k PC0 – [Připojit k PC1] Zrušit připojení k PC1 – [Připojit k PC2] Zrušit připojení k PC2

1) Není dostupné ve Švýcarsku.

2) Dostupné pouze v Německu.

Tab. 5 Nastavení tepelného čerpadla

5.1.3 Nabídka: Dotop

V této nabídce můžete provést nastavení elektrické topné tyče. Tato nastavení jsou k dispozici pouze tehdy, je-li systém příslušně konstruován a nakonfigurován v souladu s popisem a pokud používaná jednotka daná nastavení podporuje.

Položka nabídky	Popis
Expertní náhled	Chcete-li zobrazit více možností nabídky, zvolte Zap. Při dodání je nabídka Expertní náhled z výroby nastavena na Vypnuto a jsou zobrazeny pouze nejdůležitější parametry. Je-li parametr nastaven na Zap, zobrazí se všechna nastavení.
Jednotlivý provoz	Zvolte Ano pro aktivaci elektrické topné tyče v samostatném režimu. Tato funkce se používá v případě, že dočasně není připojeno tepelné čerpadlo.
Elektrický dotop	Nabídka se zobrazí v případě, že je zvolena elektrická topná tyč Elektrický dotop jako při uvádění do provozu. ► Elektrický provoz. Zvolte, kolik stupňů má být umožněno v provozu elektrické topné tyče - nebo - Zvolte stupeň pro omezený provoz elektrické topné tyče. ► Omezení s kompresorem. Nastavte maximální výkon elektrické topné tyče během provozu kompresoru. ► Omezení bez kompresoru. Nastavte maximální výkon elektrické topné tyče při provozu bez kompresoru. ► Omezení v provozu TV. Nastavte maximální výkon dohřevu při provozu s ohřevem teplé vody.
Pouze dotop	Pro aktivování zvolte Ano. Toto nastavení blokuje tepelné čerpadlo (kompresor), takže teplo pro vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje pouze dohřev.
Blokace dotopu	Pro aktivování zvolte Ano. Toto nastavení blokuje dohřev, takže teplo pro vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje pouze tepelné čerpadlo (kompresor). Pokud není k dispozici kompresor, lze aktivovat přídavný dohřev, který zajistí ochranu proti mrazu a odmrazování, přestože je aktivovaný zámek.

Položka nabídky	Popis
Zpoždění vytápění	K x min Dohřev se aktivuje podle nastavené prodlevy. Prodleva závisí na době a velikosti, o kterou se teplota na výstupu odchyluje od nastavené hodnoty. Potvrdit -Nebo- Zrušit pro návrat na dříve nastavenou hodnotu.
Max. omezení	K Zvolte Zap pro aktivování funkce, zvolte Vypnuto pro deaktivaci funkce. Nastavte minimální limit v rozmezí 0,1 až 10,0 K. Toto nastavení určuje, od kdy je elektrický přídavný dohřev blokován pod hodnotou maximální teploty průtoku pro tepelné čerpadlo, aby se zabránilo jeho zastavení při současném provozu.

Tab. 6 Elektrická topná tyč

5.1.4 Nabídka: Vytápění a chlazení

Nabídka obecných nastavení pro režim vytápění a chlazení.

Položka nabídky	Popis
Nastavení systému	► Přepnutí léto/zima: Následující nastavení nastavují sezónní přepínání mezi režimem vytápění v zimě a režimem chlazení v létě.¹⁾²⁾ • Zvolte Provozní režim: – Žádné vytápění, provoz chlazení (léto): Letní provoz. – Jen provoz vytápění – Jen provoz chlazení – Automatické přepnutí: Automatické přepínání mezi režimem vytápění nebo chlazení podle následujících nastavení. • Provoz vytápění do: Nastavte prahovou teplotu pro zastavení režimu vytápění (letní režim je povolen) [10...16...21 °C]. • Dif. tepl. okamž. startu: Nastavte rozdíl venkovní teploty pro automatické přepnutí do režimu vytápění bez časovače prodlevy [1...4...10 K]. • Zpoždění letního provozu: Nastavte čas prodlevy pro přepnutí z režimu vytápění do letního režimu [00:15...03:00...48:00 h]. • Zpždění provozu vytápění: Nastavte čas prodlevy přepnutí z letního režimu do režimu vytápění [00:15...03:00...48:00 h]. • Provoz chlazení od: Nastavte prahovou teplotu pro spuštění režimu chlazení [20...23...35 °C]. • Zpožd. akt. prov. chlaz.: Nastavte čas prodlevy přepnutí z letního režimu do režimu chlazení [00:15...01:00...48:00 h]. • Zpožd. deakt. prov. chlaz.: Nastavte čas prodlevy přepnutí z režimu chlazení do letního režimu (vytápění a chlazení vyp.) [00:15...18:00...48:00 h]. ► Min. venkovní teplota: Nastavte dimenzovanou venkovní teplotu systému. ► Izolace typ budovy: Zvolte konstrukční provedení budovy. Viz následující kapitola. – Není – Lehká – Střední – Těžká

Položka nabídky	Popis
	► Přednost: HC1: Zvolte Ano, chcete-li použít pouze nastavenou hodnotu pro otopný okruh 1. Otopný okruh 1 má prioritu a všechny přídavné otopné okruhy jsou omezeny prostřednictvím požadavků otopného okruhu 1. Každý přídavný otopný okruh bude vytápěn pouze tehdy, bude-li vytápěn otopný okruh 1. Zvolte -nebo- Ne. Jsou-li vyhřívány doplňkové otopné okruhy, je vyhříván i nesměšovaný otopný okruh 1. Pro otopný okruh 1 platí nejvyšší teplota na výstupu doplňkových otopných okruhů.
	► Odvlhčení vzduchu: Pokud je k tepelnému čerpadlu připojen odvlhčovač, zvolte Ano. Pokud není připojen, zvolte Ne.
	► Požadovaná hodnota odvlhčení vzduchu: Nastavte procentuální úroveň odvlhčení v režimu chlazení [40...55...70].
Otopný okruh 1 ³⁾	► Typ otopné soustavy HC1 – Top. těl. – Podlahové topení
	► Zvolte Typ dálkového ovládání. – Není – CR10 / CR11 – CR10H / CR11H – CR20RF – RT800 – Regul. jednotlivé míst.
	► Konfigurovat regulační jednotku místnosti. se zobrazí pouze tehdy, je-li jako dálkové ovládání vybráno ovládání jednotlivých místností. – Nastavte Způsob regulace. Jsou-li v příslušných místnostech nainstalovány jednotlivé prostorové regulátory, bude tepelná křivka vypočtena na základě teplot v jednotlivých místnostech. Zvolte typ regulace pro provoz s regulací jednotlivých místností: Podle venkovní teploty Venk. teplota s patním bodem říz. podle jedn. míst.. – Zvolte Připojení k ovládání jednotlivých místností. Vytvořit připojení. Zobrazení oznámení o postupu navázání spojení a konfigurace. Naskenujte QR kód pomocí servisní aplikace pro konfiguraci jednotlivých místností/termostatu.
	► Systémová funkce HC1 – Zvolte Jen vyt. pro provoz systému pouze v provozním režimu vytápění. – Zvolte Chlazení pro provoz systému pouze v provozním režimu chlazení. – Zvolte Vytápění a chlazení pro provoz systému v provozním režimu vytápění i chlazení.
	► HC1 se směšovačem Zvolte [Ano], pokud je otopný okruh směšovaný.
	► Doba ch. směš. HC1 Nastavte dobu chodu směšovače.

Položka nabídky	Popis
	► Vytápění – Ekvitermní křivka HC1. Zvolte Podle venkovní teploty -nebo- - Venk. teplota s patním bodem -nebo- - říz. podle jedn. míst.. – Max. tepl. HC1. Nastavte maximální teplotu na výstupu pro otopnou soustavu. – Minim. tepl. na výstupu. Nastavte volitelně minimální teplotu průtoku. – Ekvitermní křivka HC1. Nabídka pro grafické nastavení ekvitermní křivky. – Vliv prostoru HC1 Tento faktor definuje, do jaké míry může měřená teplota prostoru ovlivňovat teplotu na výstupu paralelním posunem ekvitermní křivky. Čím vyšší je tato teplota, tím silnější je váha odchylky a tím větší je její vliv. – Solární vliv. Tento faktor může kompenzovat vliv slunečního světla. Zvolte Vypnuto pro deaktivaci kompenzace vlivu slunečního světla. -nebo- - Zvolte Zap pro aktivaci kompenzace. – Ofset teploty prostoru Zdá-li se vám aktuální teplota příliš nízká nebo příliš vysoká, upravte ji. – Protizámraz. ochrana. Protizámrazová ochrana má odlišná nastavení: Vypnuto Teplota prostoru (Pouze s pokojovou řídicí jednotkou) Venkovní teplota Teplota prostoru a venkovní (Pouze s pokojovou řídicí jednotkou) Protizámrazová ochrana bude nastavena v závislosti na zde zvolené teplotě. – Mez tepl. protimraz. ochr. Nastavte teplotu, při které má být aktivována protizámrazová ochrana. – Průběžné topit pod. Pro aktivování zvolte Ano. -nebo- - Zvolte Ne pro deaktivaci. - Nastavte venkovní teplotu, od které má být časový program přepsán.

Položka nabídky	Popis
	► Požadovaná hodnota tlaku čerpadla. Nastavte cílový tlak čerpadla pro topný okruh: – Pro Podlahové topení [150...250...750]. – Pro Top. těl. [150...200...750].
	Režim Chlazení lze ovládat pomocí následujících možností: • Dálkové ovládání místnosti s integrovaným senzorem vlhkosti pro sledování rosného bodu. • Dálkové ovládání místnosti bez integrovaného čidla vlhkosti pro režim chlazení pod rosným bodem ⁴⁾. • Bez dálkového ovládání a sledování rosného bodu ⁴⁾. Provoz probíhá podle nastavené teploty průtoku a s volitelným časovým programem, který lze nakonfigurovat na úrovni koncového uživatele. ► Chlazení ⁵⁾: – Spín.dif. tepl. prost.: Nastavte rozdíl teplot (hystereze) na nastavenou teplotu v místnosti na dálkovém ovladači pro spuštění a zastavení režimu chlazení [1...10K] ⁶⁾. – Rosný bod: Povolení nebo zakázání výpočtu rosného bodu na základě čidla vlhkosti v dálkovém ovladači pro určení aktivní nastavené teploty průtoku ⁷⁾. – Tepl. spád rosného bodu. V případě potřeby nastavte posun výpočtu rosného bodu. ⁸⁾. – Min. pož.výst.t. s č.vlh.: Nastavte výstupní teplotu pro chlazení s monitorováním a výpočtem rosného bodu (chlazení nad rosným bodem). Tento provozní režim vyžaduje dálkové ovládání s čidlem vlhkosti. – Min. pož.výst.t. bez č.vlh.: Nastavte výstupní teplotu pro chlazení bez monitorování a výpočtu rosného bodu (chlazení pod rosným bodem ⁴⁾). Chcete-li ovládat režim chlazení bez dálkového ovládání, nastavte časový program na úrovni koncového uživatele.

- 1) Chcete-li v létě přepnout do režimu chlazení, musí být jeden z otopných okruhů nastaven na režim chlazení.
- 2) Aby tepelné čerpadlo fungovalo účinně, vyvarujte se přepínání provozního režimu (vytápění nebo chlazení) po dobu jednoho dne.
- 3) Uvedená nastavení platí pro všechny otopné okruhy.
- 4) Ujistěte se, že je systém chráněn proti kondenzaci vody.
- 5) Je-li otopný okruh nastavený na Chlazení nebo na režim Vytápění a chlazení, zobrazí se nabídka Chlazení.
- 6) Zobrazuje se pouze tehdy, když je nainstalováno dálkové ovládání.
- 7) Zobrazuje se pouze tehdy, když je nainstalováno dálkové ovládání s čidlem vlhkosti.
- 8) Zobrazuje se pouze tehdy, když je Rosný bod povolen výpočet.

Tab. 7 Nastavení pro Vytápění/Chlazení

Ekvitermní křivka HC1


Položka nabídky	Interval úpravy nastavení
Ekvitermní křivka HC1	Existují dvě varianty ekvitermní křivky pro regulaci podle venkovní teploty: ► Způsob regulace > Podle venkovní teploty ¹⁾: je stoupající ekvitermní křivka, která je založena na optimalizovaném přiřazení průtokové teploty podle venkovní teploty. Musí být nastavena pouze požadovaná teplota a maximální teplota. Tato varianta je nastavena jako výchozí základní nastavení a je vhodná pro běžné případy použití. ► Způsob regulace > Venk. teplota s patním bodem: venkovní teplota s patním bodem je klasické nastavení ekvitermní křivky, které poskytuje více možností k tomu, aby byly splněny individuální požadavky budovy. Tato topná křivka má patní bod a koncový bod. Během přechodného období může firma provádějící instalaci nastavit komfortní bod, který mírně zvýší ekvitermní křivku. Patním bodem je teplota na výstupu, které je dosaženo při teplotě venkovního vzduchu 20°C. Koncovým bodem je teplota na výstupu, které je dosaženo při nejnižší teplotě venkovního vzduchu v dané oblasti, a ovlivňuje tedy sklon ekvitermní křivky. Komfortní bod umožňuje zvýšení teploty na výstupu v přechodovém období na rozmezí jaro/podzim. Volitelně může uživatel nastavit minimální hranici teploty na výstupu u obou typů regulace s kompenzací počasí (nastavení min. teploty na výstupu. = Zap).

- 1) Tato varianta ekvitermní křivky není k dispozici ve všech zemích. Pokud není k dispozici, nezobrazí se v uživatelském rozhraní systému.


Tab. 8 Nabídka pro nastavení ekvitermní křivky




Je-li zvolena konstantní teplota na výstupu vyšší než 45 °C, může to mít vliv na životnost spotřebiče.




Obr. 1 Úvodní obrazovka pro nastavení ekvitermní křivky pro typ regulace s venkovní teplotou s patním bodem (a komfortním bodem)




Obr. 3 Nastavte základní bod (pouze je-li typ regulace nastaven na venkovní teplotu s patním bodem)



Obr. 2 Úprava koncového bodu



Obr. 4 Nastavte komfortní bod (pouze je-li typ regulace nastaven na venkovní teplotu s patním bodem)



Obr. 5 Nastavení maximální teploty na výstupu


5.1.5 Nabídka: Vytápění

Typ budovy

Je-li aktivní tepelný útlum, provádí se nastavení pro vyrovnání kolísání venkovní teploty podle typu budovy. Tepelný útlum (nastavení) venkovní teploty umožňuje regulačnímu systému zohlednit tepelnou setrvačnost materiálu budovy pro tepelnou křivku.

Položka nabídky	Popis
Lehká (nízká akumulací kapacita)	Typ např. budova z betonových litých panelů, sloupové a trámové konstrukce, dřevěné konstrukce Dodávaný výkon - Nízký útlum venkovní teploty - Rychlý nárůst teploty na výstupu
Střední (průměrná akumulací kapacita)	Typ např. budova z dutých betonových panelů (standardní nastavení) Dodávaný výkon - Střední útlum venkovní teploty - Průměrný nárůst teploty na výstupu
Těžká (vysoká akumulací kapacita)	Typ Např. cihlový dům Dodávaný výkon - Vysoký útlum venkovní teploty - Pomalý nárůst teploty na výstupu

Tab. 9 Nastavení pro typ budovy



Obr. 6 Příklad přizpůsobené venkovní teploty:

- [1] Aktuální venkovní teplota
[2] Tlumená venkovní teplota

5.1.6 Nabídka Vysušování podlahy

Tato nabídka je k dispozici jen tehdy, je-li v systému nainstalován a nastaven alespoň jeden podlahový otopný okruh.


V této nabídce se nastavuje program vysušování podlahy pro zvolený otopný okruh nebo celý systém. Pro vysušení nové mazaniny podlahy uskuteční vytápění jedenkrát samočinně program vysušování podlahy.

Po výpadku napájení nebo vypnutí tepelného čerpadla uživatelské rozhraní automaticky pokračuje v programu vysušování podlahy. Výpadek napětí přitom nesmí trvat déle, než činí rezerva chodu regulace (≥ 4 h) nebo nastavená maximální doba trvání přerušení.


OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození nebo zničení mazaniny podlahy!

- U systémů s několika okruhy lze tuto funkci použít pouze v kombinaci se směšovaným otopným okruhem.
- Vysušování podlahy nastavte podle údajů výrobce mazaniny.
- I přes probíhající vysušování podlahy denně systémy kontrolujte a veďte předepsaný protokol.



Obr. 7 Průběh vysušování podlahy se základními nastaveními ve fázi zátopy



Obr. 8 Průběh vysušování podlahy se základními nastaveními ve fázi ochlazení

Legenda k obr. 7 a obr. 8:

T_0 Teplota na výstupu
 t Čas (ve dnech)

Položka nabídky	Popis
Vysušování podlahy	Ano: zobrazují se nastavení potřebná pro vysušování podlahy. Ne: vysušování podlahy není aktivní a nastavení se nezobrazují (základní nastavení).
Čekací doba před startem	Přesk.: program vysušování podlahy se pro zvolené otopné okruhy spustí okamžitě. [1 ... 50] dní: Program vysušování podlahy se spustí podle nastavené prodlevy. Zvolené otopné okruhy jsou během prodlevy vypnuté, protizámrazová ochrana je aktivní ($\rightarrow$ obr. 7, čas před dnem 0)
Trvání spouštěcí fáze	Přesk.: žádná spouštěcí fáze. [1 ... 3 ... 30] dní: nastavení pro časový interval mezi počátkem spouštěcí fáze a další fází.
Teplota spouštěcí fáze	[20 ... 25 ... 55] °C: teplota na výstupu během spouštěcí fáze.

Položka nabídky	Popis
Vel. přírůstku fáze ohřevu	Přesk.: nedochází k žádné fázi zátupu. [1 ... 10] dní: nastavení časového intervalu mezi kroky (přírůstek) ve fázi zátupu.
Tepl.spád ve f. roztápění	[1 ... 5 ... 35] K: teplotní spád mezi jednotlivými kroky ve fázi zátupu.
Trvání fáze výdrže	[1 ... 7 ... 99] dní: časový interval mezi počátkem fáze výdrže (doba výdrže na maximální teplotě při vysušování podlahy) a další fází.
Teplota fáze výdrže	[20 ... 55] °C: teplota na výstupu během fáze výdrže (maximální teplota).
Velik. přírůstku fáze ochl.	Přesk.: nedochází k žádné fázi ochlazení. [1 ... 10] dní: nastavení časového intervalu mezi kroky (přírůstek) ve fázi ochlazení.
Tepl.spád ve fázi chlazení	[1 ... 5 ... 35] K: teplotní spád mezi jednotlivými kroky ve fázi ochlazení.
Trvání konečné fáze	Přesk.: nedochází k žádné konečné fázi. Trvale: pro konečnou fázi není stanoven žádný čas ukončení. [1 ... 30] dní: nastavení časového intervalu mezi začátkem konečné fáze (poslední teplotní stupeň) a koncem programu vysušování podlahy.
Teplota konečné fáze	[20 ... 25 ... 55] °C: teplota na výstupu během konečné fáze.
Max doba přer. bez por.	[2 ... 12 ... 24] h: Maximální doba přerušení funkce vysušování podlahy (např. zastavení vysušování podlahy nebo výpadek proudu) do zobrazení chybového hlášení.
Natápění systému	Ano: vysušování podlahy je aktivní pro všechny otopné okruhy systému. Oznámení: Jednotlivé otopné okruhy nelze zvolit. Ohřev teplé vody není možný. Zobrazení nabídek a položek nabídky s nastaveními teplé vody je vypnuté. Ne: vysušování podlahy není aktivní pro všechny otopné okruhy. Poznámka: lze zvolit jednotlivé topné okruhy. Ohřev teplé vody je možný. Nabídky a jejich jednotlivé položky s nastaveními pro teplou vodu jsou povoleny.
Vysušování podlahy ot. okruh 1 ...	Ano Ne: nastavení, které určuje, zda je ve zvoleném otopném okruhu aktivní funkce vysušování podlahy.
Stop	Ano Ne: nastavení, které určuje, zda má být vysušování podlahy dočasně pozastaveno. Dojde-li k překročení maximální doby přerušení, objeví se chybové hlášení.

Tab. 10 Nastavení v nabídce Vysušování podlahy (obr. 7 a 8 ukazují základní nastavení programu vysušování podlahy)

5.1.7 Nabídka: Teplá voda

V této nabídce lze provést nastavení teplé vody. Tato nastavení jsou k dispozici pouze tehdy, je-li systém příslušně konstruován a nakonfigurován v souladu s popisem a pokud používaná jednotka daná nastavení podporuje.

Provádějte pravidelně tepelnou dezinfekci za účelem likvidace patogenních bakterií (např. legionelly). Pro tepelnou dezinfekci větších teplovodních systémů mohou platit zvláštní právní předpisy.



Zařízení je dodáváno ve stavu s aktivním režimem teplé vody.

- Není-li nainstalován systém teplé vody, deaktivujte režim teplé vody během uvádění do provozu.



Rozsahy nastavení a výchozí hodnoty pro teplou vodu závisí na instalované kombinaci tepelného čerpadla a vnitřní jednotky, proto zde nejsou uvedeny.

- Rozsah a výchozí hodnoty naleznete v příslušném návodu k obsluze vnitřní jednotky.



Je-li v zásobníku teplé vody nainstalován teplotní senzor (TW1), bude požadavek na přípravu teplé vody vydán, jakmile skutečná teplota na TW1 klesne pod zvolenou počáteční teplotu.

Pokud je v horní části zásobníku teplé vody nainstalován druhý teplotní senzor (TW2) pro účely teplotního komfortu, bude požadavek na přípravu teplé vody rovněž vydán, jakmile teplota na TW2 klesne pod hodnotu, která je vyšší než zvolená počáteční teplota.

Při uvádění do provozu lze zvolit různé možnosti přípravy teplé vody, Neinstalováno | Tepelné čerpadlo.

Položka nabídky	Popis
Nabídky se zobrazí tehdy, pokud je vybrán ohřev teplé vody pomocí Tepelné čerpadlo .	
Expertní náhled	Chcete-li zobrazit více možností nabídky, zvolte Zap. Při dodání je Expertní náhled nabídka z výroby nastavena na Vypnuto a jsou zobrazeny pouze nejdůležitější parametry. Je-li parametr nastaven na Zap, zobrazí se další konfigurovatelné parametry.
Teplota	► Komfort teplota startu. Nastavte požadovanou hodnotu. ► Komfort teplota vypnutí. Nastavte požadovanou hodnotu. ► Eco teplota startu. Nastavte požadovanou hodnotu. ► Eco teplota vypnutí ► Eco+ teplota startu. Nastavte požadovanou hodnotu. ► Eco+ teplota vypnutí ► Extra teplá voda. Nastavte požadovanou hodnotu. ► Energ. manaž. tepl. startu. Nastavte požadovanou hodnotu.¹⁾ ► Energ. manaž. tepl. vypn.. Nastavte požadovanou hodnotu.¹⁾

Položka nabídky	Popis
Termická dezinfekce	► Automaticky. Pro aktivování doby dezinfekce zvolte Zap. -nebo- - Zvolte Vypnuto pro deaktivaci automatické dezinfekce. ► Denně/den v týdnu. Chcete-li, aby byla tepelná dezinfekce prováděna denně, nastavte Denně. -nebo- - Zvolte den v týdnu, kdy má být prováděna tepelná dezinfekce. ► Čas spuštění. Zvolte požadovaný čas zahájení tepelné dezinfekce. ► Teplota. Zvolte požadovanou teplotu k provádění tepelné dezinfekce. ► Doba udržení tepla. Zadejte dobu udržování horké vody - můžete volit mezi [0,0...1,0...3,0] hodinami. ► Maximální doba trvání. Zvolte maximální dobu trvání tepelné dezinfekce - můžete volit mezi [2...3...4] h.
Denní ohřev	► Zvolte Ne pro deaktivaci denní přípravy teplé vody. -nebo- - Zvolte Ano pro aktivaci denní přípravy teplé vody. ► Čas. Nastavte požadovaný čas pro denní ohřev teplé vody.
Cirkulace TV	► Zvolte Vypnuto pro deaktivaci cirkulace teplé vody. -nebo- - Zvolte Zap pro aktivaci cirkulace teplé vody. ► Zvolte Provozní režim dohřev. Vypnuto, Zap, Požad. tepl. TV Automaticky ► Četnost zapínání. nepřetržitý provozní režim -nebo- - Zvolte požadovaný počet intervalů za hodinu [1...4...6]. Interval trvá 3 minuty.
Čerp. HC zap. při prov. TV	Zvolte zapnuto, chcete-li povolit provoz topného čerpadla během přípravy teplé vody. nebo Vypnuto, chcete-li zabránit provozu topného čerpadla během přípravy teplé vody.
Komfort Tep. rozd. pro nabíjení	Nastavte delta nabíjení (TC1-TW1) pro komfortní režim.
Eco Tep. rozd. pro nabíjení	Nastavte delta nabíjení (TC1-TW1) pro režim ECO.
Eco+ Tep. rozd. pro nabíjení	Nastavte delta nabíjení (TC1-TW1) pro režim ECO+.

1) K dispozici je tehdy, pokud je připojen a nakonfigurován Energy manager.

Tab. 11 Nastavení pro přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla

5.1.8 Nabídka: Solární

V této nabídce jsou k dispozici nastavení pro solární tepelný systém (viz → Tab. 12 "Přehled nastavení pro systémy solární techniky").

Dodržujte další informace o nastavení a funkcích v technické dokumentaci solárních modulů.

Pro přístup do tohoto menu přejděte na Servis > Solární.



Tato nastavení jsou přístupná pouze tehdy, je-li systém odpovídajícím způsobem navržen a nakonfigurován a používaná jednotka tato nastavení podporuje.

Položka nabídky	Popis
Rozšiřovací solární modul	Zvolte Zap pro aktivaci solárního expanzního modulu pro solární tepelný systém. -nebo- Zvolte Vypnuto pro deaktivaci.
Aktuální solární konfigurace	Zobrazuje současné nastavení solárního topného systému.
Změna solární konfigurace	Zvolte Potvrdit pro úpravu nastavení solárního topného systému. -nebo- Zvolte Zrušit pro návrat zpět. Chcete-li zvolit požadovanou konfiguraci systému a přidat součásti, procházejte možností nabídky. Zvolte Přidat prvek pro přidání součástí. -nebo- Pro ukončení zvolte Přidání ukončit. Přidání ukončit Zvolte Ukončení konfigurace, byla-li dokončena konfigurace solárního systému.
Nastavení	► Solární okruh. ► Zásobník (spotřebiče t.). Proveďte nastavení nádrže zásobníku, výměníku tepla nebo bazénu instalovaného v solárním okruhu. ► Solární zisk. V této nabídce lze konfigurovat nastavení pro rekuperaci energie a odhadovaný přírůstek solární energie. Hodnoty lze vynulovat.

Tab. 12 Přehled nastavení pro systémy solární techniky

Položka nabídky	Popis
Spuštění solárního systému	Zvolte Zap pro aktivaci systému solární techniky. Zvolte Vypnuto pro deaktivaci.

Tab. 13 Nastavení pro solární systémy tepelné techniky

5.1.9 Nabídka: Větrání

Nastavení Větrání jsou k dispozici v této nabídce. Dodržujte další informace o nastaveních a funkcích v technické dokumentaci Vent... (systémů rekuperace tepla). Některá nastavení se objeví pouze tehdy, je-li Expertní náhled přepnuto Zap.



Tato nastavení jsou přístupná pouze tehdy, je-li systém odpovídajícím způsobem konstruován a nastaven a je-li připojen podporovaný ventilační přístroj.

Položka nabídky	Popis
Expertní náhled	Chcete-li zobrazit více možností nabídky, zvolte Zap. Při dodání je instalační nabídka z výroby nastavena na Vypnuto a jsou zobrazeny pouze nejdůležitější parametry. Je-li parametr nastaven na Zap, zobrazí se další konfigurovatelné parametry.
Typ zařízení	▶ 100 ▶ 101 ▶ 260 ▶ 261
Jmenovitý průtok	Nastavte požadovanou hodnotu podle plánovacího dokumentu [0... 100 ...1000 m ³ /h].
Protizámraz. ochrana	▶ Interval. ▶ Nerovnováha ▶ El. registr předešl.

Tab. 14 Přehled Větrání nastavení

5.1.10 Nabídka: Energetický manažer

Nastavení **Energetický manažer** jsou k dispozici v této nabídce. Dodržujte další informace o nastavení a funkcích v technické dokumentaci aplikace Energy manager.



Je-li k dispozici fotovoltaická energie a je nainstalovaná akumulční nádrž, všechny otopné okruhy mají směšovač aMax. pož. tepl. na výst. zásob. je deaktivován, ohřívá se akumulční nádrž na maximální teplotu tepelného čerpadla.

Položka nabídky	Popis
Zvýš. požad.teploty	Nastavte maximální přípustnou teplotu v místnosti pro vytápění.
Sníž. požad.teploty	Nastavte minimální přípustnou teplotu místnosti pro chlazení.
Max. pož. tepl. na výst. zásob.	Nastavte maximální teplotu vyrovnávací paměti, pokud je aktivní režim přebytku FV [40... 60 ...80].
Chlazení jen s energ. říz.	Zvolte Zap -nebo- Zvolte Vypnuto Je-li přepnuto toto nastavení Zap, tepelné čerpadlo využívá přebytek proudu z Fotovoltaické zařízení ke chlazení,
Počáteční tepl. TV	Nastavte hodnotu pro určení teploty zapnutí teplé vody.
Konečná tepl. TV	Nastavte hodnotu pro určení teploty vypnutí teplé vody.

Tab. 15 Přehled Energetický manažer nastavení

5.1.11 Nabídka: Fotovoltaické zařízení

V této nabídce se provádějí nastavení pro fotovoltaický systém. Tato nastavení jsou k dispozici jen tehdy, je-li systém příslušně zkonstruován a nakonfigurován a použitý typ zařízení daná nastavení podporuje.



Je-li k dispozici fotovoltaická energie a je nainstalovaná akumulční nádrž, všechny otopné okruhy mají směšovač aMax. pož. tepl. na výst. zásob. je deaktivován, ohřívá se akumulční nádrž na maximální teplotu tepelného čerpadla.

Položka nabídky	Popis
Zvýš. požad.teploty	Pokud je aktivní režim vytápění, lze přebytečnou energii dostupnou ve fotovoltaickém systému využít k vytápění. Nastavte hodnotu, která určuje, o kolik se může zvýšit teplota v místnosti [0...5] K.
Max. pož. tepl. na výst. zásob.	Nastavte maximální teplotu vyrovnávací paměti, pokud je aktivní režim přebytku FV [40... 60 ...80].
Zvýšený komfort teplé vody	Energie poskytovaná fotovoltaickým systémem se využije pro přípravu teplé vody. [Ano] [Ne] Je-li tato položka aktivovaná, připravuje se teplá voda na teplotu nastavenou pro provozní režim Teplá voda [Komfort]. Lze přepnout zpět do standardního provozního Teplá voda režimu, Eco, v odpovídající nabídce. Pokud je aktivní program Dovolena, voda se v definovaném období neohřívá.
Sníž. požad.teploty	[Ano]: Je-li systém v provozu chlazení, energie dostupná ve fotovoltaickém systému bude využita k chlazení.
Chlazení jen s FV-energií	Provoz chlazení je aktivován pouze tehdy, je-li ve fotovoltaickém systému k dispozici energie. [Ano] [Ne] Je-li aktivní program Dovolena, chlazení neprobíhá.
Max. výkon kompresoru	Nastavte maximální výkon pro provoz kompresoru, pokud je povolen režim FV.

Tab. 16 Nastavení v nabídce Fotovoltaický systém

5.1.12 Nabídka: Chytrá síť

V této nabídce se provádějí nastavení pro chytrou síť. Tato nastavení jsou dostupná pouze tehdy, pokud je systém odpovídajícím způsobem nakonfigurován. Pokud není nakonfigurován FV systém nebo energetický manažer, nabídka se zobrazí, pokud **HDO blokace** je na externím vstupu 1 nakonfigurován EVU vstup.



Pokud je pro chytrou síť k dispozici energie a je nainstalovaná akumulční nádrž a všechny otopné okruhy mají směšovač, ohřívá se akumulční nádrž na maximální teplotu tepelného čerpadla.

Položka nabídky	Rozsah regulace: Popis funkce
Volitelné zvýšení	[0...5] K Nastavte, o kolik může být teplota prostoru zvýšena.
Nucené zvýšení	[2...5] K Nastavte hodnotu vynuceného zvýšení teploty prostoru.
Max. pož. tepl. na výst. zásob.	Nastavte maximální teplotu vyrovnávací paměti, pokud je aktivní režim přebytku FV [40... 60 ...80].
Zvýšený komfort teplé vody	[Ano] [Ne] Je-li tato položka aktivovaná, ohřívá se teplá voda na teplotu nastavenou pro provozní režim Teplá voda [Komfort]. Je-li aktivovaný program Dovolena, ohřev neprobíhá.

Tab. 17 Nastavení v nabídce Chytrá síť

5.1.13 Nabídka: EEBUS

EEBUS Nastavení jsou viditelná, pokud vytápěcí systém podporuje EEBUS protokol a odpovídající funkce Omezení spotřeby (LPC) a Monitorování spotřeby (MPC).

Položka nabídky	Popis
Uvedení do provozu	Nastavte připojení k EEBUS při uvádění do provozu. ¹⁾

1) Stejně EEBUS nastavení uvedení do provozu je k dispozici v nabídce pro koncového uživatele.

Tab. 18 Přehled nastavení v nabídce EEBUS

Další informace o EEBUS dostupných řešeních naleznete na [sector coupling web page](#).



Obr. 9

5.1.14 Obnovit nast. instalatéra

Pro návrat k nastavením, která byla provedena při uvedení do provozu a uložena jako nastavení instalatéra, zvolte Obnovit nast. instalatéra. Pro potvrzení zvolte Ano. Pro návrat bez vynulování zvolte Ne.

5.1.15 Základní nastavení

Pro návrat k nastavením z výroby zvolte Základní nastavení. Pro potvrzení zvolte Ano. Pro návrat bez vynulování zvolte Ne.

5.2 Diagnostika

5.2.1 Nabídka: Kontrola funkce

Aktivní součásti topného systému lze testovat individuálně prostřednictvím nabídky Kontrola funkce. Nastavení funkce **Aktivace kontroly funkcí** v této nabídce na Ano zruší normální provoz celého systému. Všechna nastavení budou uložena. Nastavení v této nabídce budou použita pouze dočasně. Je-li v případě **Aktivace kontroly funkcí** nastavena možnost Ne nebo je-li nabídka Kontrola funkce zavřena, budou uložena nastavení znovu použita. Funkce a možnosti nastavení, které jsou k dispozici, jsou závislé na systému.

Pro provedení kontroly funkcí se nastavují parametry pro každou jednotlivou složku. Pro ověření, zda kompresor, směšovací ventil, čerpadlo nebo trojcestný ventil reagují správně, se kontroluje chování jednotlivých součástí.

Položka nabídky	Popis
Aktivace kontroly funkcí	Zvolte Ano pro aktivování kontroly funkce.
Tepelné čerpadlo	▶ PC0 prim. čerp.vyt.. Spusťte nebo vypněte čerpadlo otopného systému. ▶ PC0 otáčky. Rychlost čerpadla lze regulovat úpravou procentuální hodnoty. 100 % = maximální rychlost. ▶ VW1 3cestný ventil TV. Pomocí Vyt. se přepínací ventil nastavuje do provozu vytápění. Zvolte Teplá voda pro nastavení režimu teplé vody. ▶ Test chladicího okruhu. Je-li zvoleno Zap, aktivní součásti chladicího okruhu jsou aktivovány postupně jedna po druhé otevíráním/uzavíráním expanzních ventilů. ▶ Kompresor. Zvolte Zap pro aktivaci kompresoru. ▶ Invert. chlad. vent.. Zvolte Zap pro aktivaci chladicího ventilátoru. ▶ Evakuace/plnění. Tato funkce se používá při vypouštění nebo plnění chladiva a otevírá expanzní ventily. Pro aktivování zvolte Ano. ▶ Výstup chlazení aktivní ▶ Dotop stupeň 1. Zvolte Zap pro aktivaci první úrovně elektrické topné tyče. ▶ Dotop stupeň 2. Zvolte Zap pro aktivaci druhé úrovně elektrické topné tyče. ▶ Dotop stupeň 3. Zvolte Zap pro aktivaci třetí úrovně elektrické topné tyče. ▶ Dotop stupeň 4. Zvolte Zap pro aktivaci čtvrté úrovně elektrické topné tyče.¹⁾
Otopný okruh 1	▶ PC1 čerp.otop.okr. HC1. Spusťte nebo vypněte tepelné čerpadlo. ▶ PC1 otáčky. Rychlost čerpadla lze regulovat úpravou procentuální hodnoty. 100 % = maximální rychlost.
Teplá voda	▶ PC0 prim. čerp.vyt.. Spusťte nebo vypněte čerpadlo otopného systému. ▶ PC0 otáčky. Rychlost čerpadla lze regulovat úpravou procentuální hodnoty. 100 % = maximální rychlost. ▶ VW1 3cestný ventil TV. Změňte polohu přepínacího ventilu mezi Teplá voda a Vytápění. ▶ Cirkulační čerpadlo TV. Spusťte nebo vypněte cirkulační čerpadlo teplé vody.

Položka nabídky	Popis
Solární	▶ PS1 Čerpadlo solárního okruhu. Zvolte Zap pro aktivaci čerpadla solárního okruhu. ▶ PS5 čerpadlo výměníku t. zás.. Zvolte Zap pro aktivaci čerpadla výměníku tepla. ▶ PS4 Čerpadlo solárního okruhu 2. Zvolte Zap aktivaci solárního čerpadla pro okruh 2. ▶ PS6 Dobíjecí čerpadlo. Zvolte Zap pro aktivování čerpadla pro opětovný ohřev. ▶ PS7 Dobíjecí čerpadlo. Zvolte Zap pro aktivování čerpadla pro opětovný ohřev. ▶ Čerp. term. dezinf. Zvolte Zap pro aktivování tepelné dezinfekce. ▶ M1 Výstup diferenčního regulátoru. Pro aktivování ventilu k regulaci diferenčního tlaku zvolte Zap. ▶ PS10 Čerp. chlaz. kolektoru. Zvolte Zap pro aktivaci čerpadla solárního kolektoru.
Větrání	▶ Vzduchový ventilátor. Zvolte Zap pro aktivaci ventilátoru přiváděného vzduchu. ▶ Odtahový ventilátor. Zvolte Zap pro aktivaci odtahového ventilátoru. ▶ Obtoková klapka. Zvolte Zap pro aktivaci obtokové klapky. ▶ El. registr předeřhř.. Zvolte Zap pro aktivaci elektrického předeřhříváče. ▶ Elektrický dohřev. Zvolte Zap pro aktivaci elektrické topné tyče. ▶ Směšovač hydr. dohřev. Zvolte Stop, Otevírání, Sepnutí pro aktivaci směšovacího ventilu. ▶ Ext. el. předeřhř. Registr. Zvolte Zap pro aktivaci externí elektrické topné tyče.

1) Toto nastavení se zobrazuje pouze pro specifická zařízení.

Tab. 19 Kontrola funkcí

5.2.2 Nabídka: Test vysokotlak. spínače

Režim **Test vysokotlak. spínače** je viditelný pouze v Rakousku. Touto zkouškou se měří bezpečnost vysokotlakého spínače okruhu chladiva (další informace → naleznete v technické dokumentaci venkovní jednotky vzduch/voda).



Pro provádění **Test vysokotlak. spínače** musí být k chladicímu okruhu připojen tlakoměr.

Pro přístup do této nabídky přejděte na Servis > Diagnostika > **Test vysokotlak. spínače**.

Položka nabídky	Popis
Aktivovat ¹⁾	Zvolte Aktivovat. Objeví se rozbalovací okno se zprávou: ▶ Zvolte Potvrdit pro spuštění testu. -nebo- ▶ Zvolte Zrušit pro zrušení testu.
Stav	Neaktivní iniciovat Aktivní Neúspěšné Úspěšné.
JR1 čidlo vysokého tlaku	Zobrazí se teplota senzoru (umístěného v tlakovém místě kompresoru).
JR0 nízkotlaké čidlo	Zobrazí se teplota senzoru (umístěného v místě sání kompresoru).
TR6 teplota horkého plynu	Je zobrazena teplota teplotního senzoru TR6 (umístěného v tlakovém místě kompresoru).

1) Nabídka Test vysokotlak. spínače je v Rakousku viditelná u tepelných čerpadel vzduch/voda, která používají chladivo R290 a poskytují tepelný výkon vyšší než 7 kW (například venkovní jednotka ve verzi 9-12/14 kW).

Tab. 20 Přehled nabídky testu vysokotlakého spínače

5.2.3 Nabídka: Poruchy

V této nabídce se zobrazují aktuální alarmy a historie poruch.

Položka nabídky	Popis
Akt. poruchy systému	Zobrazení aktuálních alarmů v systému. Zobrazení posledních alarmů celého systému v chronologickém pořadí.
Průběh poruchy tep.čerp.	Zobrazení posledních alarmů tepelného čerpadla v chronologickém pořadí. Ke každému uloženému alarmu lze vyvolat snímkový výpis s údaji o okamžiku alarmu. Pro zobrazení snímkového výpisu klepněte na požadovaný alarm.
Průběh poruchy systému	Zobrazení posledních alarmů systému v chronologickém pořadí.
Vynulování poruch	Vynulování aktivních alarmů. Pro vynulování zvolte Ano. -nebo- Pro návrat zvolte Ne.
Historie poruch tep. čerpadla	Vynulování historie poruch tepelného čerpadla. Pro vynulování zvolte Ano. -nebo- Pro návrat zvolte Ne.
Systém historie poruch systému	Vynulování všech alarmů. Pro vynulování zvolte Ano. -nebo- Pro návrat zvolte Ne.

Tab. 21 Nabídka Alarmy

5.2.4 Kont. údaje instalátéra


- ▶ Pro zadání kontaktních údajů instalátéra zvolte Kont. údaje instalátéra. Zadejte Jméno, Adresa a Telefonní číslo. Zadání potvrďte pomocí Potvrdit.
- ▶ Vysvětlíte zákazníkovi princip funkce a obsluhu řídicí jednotky a příslušenství.
- ▶ Informujte zákazníka o zvolených nastaveních.

5.3 Info

Stav a informace o tepelném čerpadle, příslušenství a systému se zobrazují v této nabídce. Jsou zobrazovány pouze informace o těch funkcích a příslušenství, které jsou nainstalovány v tepelném čerpadle a v systému.

Položka nabídky	Popis
Tepelné čerpadlo	- Přehled chladicího okruhu zobrazuje stav chladicího okruhu. - Prov.stav tep. čerp. zobrazuje stav součástí tepelného čerpadla. - Externí vstup zobrazuje stav externích vstupů. - Teplota zobrazuje aktuální teploty ze senzorů v tepelném čerpadle. - Výstupy zobrazuje stav výstupních signálů tepelného čerpadla. - Přehled časovač zobrazuje stav časovačů tepelného čerpadla. - Power Meter zobrazuje informace o elektroměru. - Statistika zobrazuje statistiky tepelného čerpadla, včetně počtu spuštění kompresoru a údajů o spotřebě energie.
Info o zařízení	Přehled senzorů systému tepelného čerpadla. - Venkovní teplota - Izolace typ budovy - Požadovaná hodnota výstupu - Teplota vratné vody
Otopný okruh 1	Zobrazuje aktuální provozní údaje otopného okruhu 1.
Teplá voda	Zobrazuje aktuální provozní údaje horké vody.
Solární	Zobrazuje aktuální provozní údaje fotovoltaického modulu.
Větrání	Zobrazuje aktuální provozní údaje ventilace.
Energetický manažer	Zobrazuje aktuální provozní údaje pro energetický management.
EEBUS	Zobrazuje aktuální provozní údaje pro EEBus.
Systémové komponenty	- Tepelné čerpadlo zobrazuje čísla verzí desky s plošnými spoji a softwaru instalovaného v tepelném čerpadle. - Solární zobrazuje čísla verzí modulu a softwaru nainstalovaného v systému modulu FV. - Větrání - Brána pro příp.k internetu zobrazuje čísla verzí brány a softwaru.


Tab. 22 Menu Informace



Obr. 10 Přehled chladicího okruhu

5.4 Přehled systému

Tato nabídka obsahuje nejdůležitější údaje tepelného čerpadla.



Obr. 11

6 Informace o ochraně osobních údajů



My, společnost **Bosch Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1, 108 00 Praha - Štěrboboholy, Česká republika**, zpracováváme informace o výrobcích a pokyny k montáži, technické údaje a údaje o připojení, údaje o komunikaci, registraci výrobků a o historii klientů za účelem zajištění funkcí výrobků (čl.

6, odst. 1, písmeno b nařízení GDPR), abychom mohli plnit svou povinnost dohledu nad výrobky a zajišťovat bezpečnost výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR) s cílem ochránit naše práva ve spojitosti s otázkami záruky a registrace výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR) a abychom mohli analyzovat distribuci našich výrobků a poskytovat přizpůsobené informace a nabídky související s výrobky (čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR). V rámci poskytování služeb, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluvních vztahů, evidence plateb, programování, hostování dat a služby linky hotline, můžeme pověřit zpracováním externí poskytovatele služeb a/nebo přidružené subjekty společnosti Bosch a přenést data k nim. V některých případech, ale pouze je-li zajištěna adekvátní ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány i příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace poskytujeme na vyžádání. Naše pověření pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NĚMECKO.

Máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, jehož základem je čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, na základě důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací nebo v případech, kdy se zpracovávají osobní údaje pro účely přímého marketingu. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese **DPO@bosch.com**. Další informace najdete pomocí QR kódu.

7 Odstraňování poruch

Displej řídicí jednotky zobrazuje poruchu. Příčinou může být porucha řídicí jednotky, některého dílu, některé sestavy nebo zdroje tepla. Pokud se určitá porucha v tomto návodu nevyskytuje, podívejte se do návodu příslušného zdroje tepla nebo konstrukčního dílu.



Struktura záhlaví tabulek:

Poruchový kód – [příčina nebo popis poruchy].

4052 - [Termická dezinfekce nezdařena]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte, zda ze zásobníku teplé vody neodtéká z důvodu odběrů nebo netěsností neustále voda.	Pokud se teplá voda odebírá nepřetržitě, podnikněte kroky, aby tomu tak dále nebylo.
Zkontrolujte čidlo výstupní teploty teplé vody, zda není nesprávně připevněno nebo nevisí ve vzduchu.	Uveďte čidlo výstupní teploty teplé vody do správné polohy.
Zkontrolujte, zda je topná spirála v zásobníku plně odvzdušněna.	Případně ji odvzdušněte.
Zkontrolujte spojovací potrubí mezi zdrojem tepla a zásobníkem a v souladu s návodem k instalaci se ujistěte, zda jsou komponenty správně připojené.	Případné závady potrubí odstraňte.
Příliš velké ztráty v cirkulačním potrubí teplé vody.	Zkontrolujte cirkulační potrubí horké vody a čerpadlo.

4052 - [Termická dezinfekce nezdařena]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte senzor teploty teplé vody podle tabulky v návodu k instalaci zařízení.	Při odchylkách od tabulkových hodnot čidlo vyměňte.
Zkontrolujte konfiguraci systému. Je možné, že výkon elektrického přídatného dohřevu je příliš malý v poměru k požadovanému objemu vody.	Zkontrolujte / zvyšte Maximální doba trvání (0... 30 ...180 min).

Tab. 23

1000 - [Systémová konfigurace nepotvrzena]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Systémová konfigurace nebyla dokončena.	Proveďte úplnou konfiguraci systému a potvrďte ji.

Tab. 24

1010 - [Neprobíhá komunikace přes sběrníkové spojení EMS]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte, zda není nesprávně připojen sběrníkový kabel.	Odstranění závady kabelového propojení a vypnutí a opětovné zapnutí regulačního přístroje.
Zkontrolujte, zda sběrníkový kabel není vadný. Odpojte rozšiřující modul ze sběrnice a vypněte a zapněte řídicí jednotku. Zkontrolujte, zda příčinou poruchy není modul nebo kabelové propojení modulu.	- Oprava nebo výměna sběrníkového kabelu. - Výměna vadného uzlu sběrnice.

Tab. 25

5111 - [Alarm signál čidla teploty TC3 u kondenzátoru je mimo přípustný rozsah]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte, zda není nesprávně připojen sběrníkový kabel.	Odstranění závady kabelového propojení a vypnutí a opětovné zapnutí regulačního přístroje.
Zkontrolujte, zda sběrníkový kabel není vadný.	Oprava nebo výměna sběrníkového kabelu.

Tab. 26

5203 - [Alarm: čidlo venkovní teploty T1 porucha]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte spojovací vedení mezi řídicí jednotkou a čidlem venkovní teploty s ohledem na průchodnost.	Pokud porucha trvá, najděte a odstraňte příčinu.
Zkontrolujte elektrické připojení spojovacího vedení čidla venkovní teploty a konektoru řídicí jednotky.	Vyčištění zkorodovaných připojovacích svorek v pouzdře venkovního čidla.
Zkontrolujte senzor venkovní teploty podle tabulky v návodu k instalaci zařízení.	Pokud hodnoty nesouhlasí, výměna čidla.

Tab. 27

1038 - [Čas/datum neplatná hodnota]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Datum/čas dosud nenastaveny.	Nastavení data/času.
Napájení na delší dobu vypadlo.	Zamezte výpadkům proudu.

Tab. 28

3091 - [Čidlo prostorové teploty vadné]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Případně změňte druh regulace protizámrazové ochrany z řízení podle teploty prostoru na řízení podle venkovní teploty.	Vyměňte dálkový ovladač.

Tab. 29

5206 - [Alarm Z1 Čidlo tepl. na výst. T0 chyba]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte spojovací kabel mezi řídicí jednotkou hořáku a senzorem teploty na výstupu.	Vytvořte řádné spojení.
Zkontrolujte senzor teploty na výstupu podle tabulky v návodu k instalaci zařízení.	Pokud hodnoty nesouhlasí, výměna čidla.

Tab. 30

5485 - [Příliš malý oběh k tep. čerpadlu]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Příliš nízký průtok v primárním okruhu.	Zkontrolujte a vyčistěte filtr pevných částic.
	Zkontrolujte a odvzdušněte primární cirkulační čerpadlo PC0.

Tab. 31

5378 - [Info Porucha odtávání venkovní jednotky]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Příliš nízká teplota nebo průtok v topném systému.	Otevřete více termostátů v topném systému.
Příliš nízký průtok vzduchu ve výparníku.	Čištění výparníku.
Závada čidla TL2.	Kontrola senzoru TL2 podle tabulek senzorů. V případě odchylky vyměňte senzor TL2.

Tab. 32

5522 - [Alarm deska instal. atep.č./EA -deska s ploš. spoj.se ksoběnehodí]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Kombinace tepelného čerpadla a vnitřní jednotky není kompatibilní.	Podle kombinačních tabulek zkontrolujte, zda je daná kombinace přípustná.
Modul XCU v tepelném čerpadle nebo vnitřní jednotce byl vyměněn, software však nemá správnou verzi.	Zkontrolujte verzi softwaru XCU a v případě potřeby ji obnovte.

Tab. 33

5594 - [Alarm Z1 Vzduch v systému]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
V zařízení je vzduch.	Podle návodu k instalaci zařízení odvzdušněte.
Průtok teplotnosného média je omezen ventilem.	Otevřete všechny ventily omezující průtok.
Průtok teplotnosného média kvůli vadnému primárnímu cirkulačnímu čerpadlu neprobíhá.	Zkontrolujte primární cirkulační čerpadlo a vypusťte z něj vzduch. Pokud je vadné, vyměňte je.

Tab. 34

5239 - [Alarm: Porucha čidla výstupní teploty teplé vody TW1]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Senzor TW1 / signální kabel je zkratovaný nebo přerušovaný.	Senzor odpojte od desky XCU-HY, změřte odpor a porovnejte jej s tabulkou senzorů v návodu k instalaci zařízení. V případě odchylky opravte kabel nebo vyměňte čidlo.
Vadná deska XCU-HY.	Pokud senzor funguje správně a přesto je stále hlášena porucha, vyměňte desku XCU-HY.

Tab. 35

1017 - [Tlak vody příliš nízký]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Zkontrolujte tlak v systému na manometru.	Naplňte systém na správný tlak podle návodu k instalaci zařízení.

Tab. 36

5143 - [Alarm záměna výstupu a zpátečky mezi vnitřní a venkovní jednotkou]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Připojení potrubí k tepelnému čerpadlu není správně provedeno.	Zkontrolujte hydraulická připojení na tepelném čerpadle.

Tab. 37

6242 - [Alarm: Bezpečnostní omezovač teploty FE na elektrické pomocné topné tyči aktivován]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Došlo k výpadku ochrany proti přehřátí přídavného dohřevu.	Zkontrolujte oběhová čerpadla, tlak v systému a odvzdušněte systém.

Tab. 38

6243 - [Varování: Vysoký teplotní spád mezi tepelným čerpadlem čidla teploty na výstupu / zpátečky (TC3-TC0)]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Nízká cirkulace v primárním okruhu.	Zkontrolujte a vyčistěte filtr pevných částic, zkontrolujte, zda jsou všechny ventily otevřené.

Tab. 39

6248 - [Alarm: Omezovač teploty podlahového vytápění aktivován]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Byla spuštěna ochrana proti přehřátí podlahového vytápění.	Zkontrolujte nastavení teploty okruhu podlahového vytápění. Zkontrolujte elektrické připojení k omezovači teploty.

Tab. 40

6253 - [Alarm: Vysoká teplota v elektrické pomocné topné tyči EE]	
Zkušební úkon/Příčina	Postup
Pomocný dohřev dosahuje své hraniční teploty.	Zkontrolujte oběhová čerpadla, tlak v systému a odvzdušněte systém.

Tab. 41

8 Přehled Servis

Možnosti nabídky jsou zobrazeny v níže uvedeném pořadí. Pro přístup do servisního menu podržte tlačítko menu stisknuté, dokud nebude dokončeno odpočítávání (cca 5 sekund). V každém instalovaném systému se zobrazují pouze nabídky nainstalovaných modulů nebo součástí. Zobrazené položky nabídky se mohou v různých zemích a na různých trzích lišit.

Servis

Nastavení systému

- Spuštění konfiguračního asistenta
- Manuální uvedení do provozu
 - Země
 - Akum. zás. systému
 - Bypass instalován
- Výběr dotopu
 - Není
 - Elektrická pomocná topná tyč
- Power Meter
- Omezení výkonu pro Power Meter
- Omezení výkonu celý systém
- Montážní situace
 - Jednogeneční rodinný dům
 - Vícegeneční rodinný dům
- Otopný okruh 1¹⁾
 - Neinstalováno
 - Na tep.čer.
 - Na modul
- Teplá voda
 - Neinstalováno
 - Tepelné čerpadlo
- Solární
- Větrání
- Energetický manažer
- Tepelné čerpadlo
 - Expertní náhled
 - Rychlý start kompresoru
 - Tichý provoz
 - Provozní režim
 - Od
 - Do
 - Vypnout pod venkovní teplotou
 - Snížení výkonu
- Manuální odtávání
- Externí vstup
 - Externí vstup 1
 - HDO blokáce 1
 - ESC blok 4
 - Externí vstup 2
 - Blokování prov. t. vody
 - Blokování prov. vytápění
 - Externí vstup 3
 - Vstup inv.
 - Ochrana proti přehřátí HC1
 - Externí vstup 4
 - Fotovoltaické zařízení

1) Nastavení uvedená v Otopný okruh 1 jsou použitelná pro otopné okruhy 1 až 4. Volba **Na tep.čer.** je k dispozici pouze pro otopné okruhy 1 a 2, proto nebude zobrazena v otopných okruzích 3 a 4.

- TC3-TC0 Dif. tepl. vytáp.
- TC0-TC3 Dif. tepl. chlaz.
- PC1 Pož. hod. tlaku
- Střídavý provoz
 - Stříd.provoz vyt.-TV
 - Maximální doba trvání TV
 - Max.doba trv. vytápění
- Ochr. proti zablokování
- Režim odvětrání
- Minimální provozní tlak
- Optimální provozní tlak
- 3cestný ventil ve střední poloze
- Sběrnice LIN čerp.
- Dotop
 - Expertní náhled
 - Jednotlivý provoz
 - Elektrický dotop
 - Pouze dotop
 - Blokáce dotopu
 - Zpoždění vytápění
 - Max. omezení
- Vytápění a chlazení
 - Nastavení systému
 - Přepnutí léto/zima
 - Provozní režim
 - Provoz vytápění do
 - Dif.tepl. okamž. startu
 - Zpoždění letního provozu
 - Zpždění provozu vytápění
 - Provoz chlazení od
 - Zpožd. akt. prov.chlaz.
 - Zpožd. deakt. prov.chlaz.
 - Min. venkovní teplota
 - Izolace typ budovy
 - Není
 - Lehká
 - Střední
 - Těžká
 - Přednost: HC1
 - Použití tepl. vstup.vzd.
 - Odvlhčení vzduchu
 - Požadovaná hodnota odvlhčení vzduchu
 - Otopný okruh 1
 - Typ otopné soustavy HC1
 - Top. těl.
 - Podlahové topení
 - Typ otopné soustavy HC1
 - Typ dálkového ovládání
 - Není
 - CR10/CR11
 - CR10H/CR11H
 - CR20RF
 - RT800
 - Regul. jednotlivé míst.
 - Konfigurovat regulační jednotku místnosti
 - Způsob regulace
 - Připojení k ovládání jednotlivých místností
 - Pomocné informace
 - Systémová funkce HC1
 - Jen vyt.
 - Pouze chlazení

- Vytápění a chlazení
- HC1 se směšovačem
- Doba ch. směš. HC1
- Vytápění
 - Způsob regulace
 - Podle venkovní teploty
 - Venk. teplota s patním bodem
 - říz. podle jedn. míst.
 - Max. tepl. HC1
 - Min. průtok
 - Ekvitermní křivka HC1
 - Vliv prostoru HC1
 - Solární vliv
 - Ofset teploty prostoru
 - Protizámraz. ochrana
 - Mez tepl. protimraz. ochr.
 - Průběžně topit pod
- Chlazení
 - Spín.dif. tepl. prost.
 - Rosný bod
 - Tepl. spád rosného bodu
 - Min. pož.výst.t. s č.vlhk.
 - Min. pož.výst.t. bez č.vlh.
- Vysušování podlahy
 - Aktivace vysušování podlahy
 - Čekací doba před startem
 - Trvání spouštěcí fáze
 - Teplota spouštěcí fáze
 - Vel. přírůstku fáze ohřevu
 - Tepl.spád ve f. roztápění
 - Trvání fáze výdrže
 - Teplota fáze výdrže
 - Velik. přírůstku fáze ochl.
 - Tepl.spád ve fázi chlazení
 - Trvání konečné fáze
 - Teplota konečné fáze
 - Max doba přer. bez por.
 - Natápění systému
 - Vysušování podlahy ot.okruh 1
 - Stop
- Teplá voda
 - Expertní náhled
 - Teplota
 - Komfort teplota startu
 - Komfort teplota vypnutí
 - Eco teplota startu
 - Eco teplota vypnutí
 - Eco+ teplota startu
 - Eco+ teplota vypnutí
 - Teplota extra TV
 - Energ. manaž. tepl. startu
 - Energ. manaž. tepl. vyp.
 - Termická dezinfekce
 - Automaticky
 - Denně/den v týdnu
 - Čas spuštění
 - Teplota
 - Doba udržení tepla
 - Maximální doba trvání
 - Denní ohřev
 - Aktivovat
- Čas
- Cirkulace TV
 - Aktivovat
 - Provozní režim
 - Vypnuto
 - Zap
 - Požad.tepl. TV
 - Automaticky
 - Četnost zapínání
- Čerp. HC zap. při prov. TV
- Komfort Tep. rozd. pro nabíjení
- Eco Tep. rozd. pro nabíjení
- Eco+ Tep. rozd. pro nabíjení
- Solární
 - Rozšiřovací solární modul
 - Aktuální solární konfigurace
 - Změna solární konfigurace
 - Nastavení
 - Solární okruh
 - PS1 Říz. ot. sol. čerp.
 - PS1 Min. ot. sol. čerp.
 - PS1 Spín. dif. sol. čerp.
 - PS1 Vyp. dif. sol. čerp.
 - Pož. t. Vario-Match-Flow
 - PS4 Říz.ot. solárního čerpadla2
 - PS4 Min. ot. sol.čerp.2
 - PS4 Spín.dif. sol.čerp.2
 - PS4 Vyp.dif. sol.čerp.2
 - Max. teplota kolektoru
 - Min. teplota kolektoru
 - PS1 Protoč.čerp. vaku. trubic
 - PS4 Protoč.čerp. vaku.trubic 2
 - Funkce Jižní Evropa
 - Venkovní teplota
 - Funkce chlazení kolektoru
 - Zásobník (spotřebiče t.)
 - Max. tepl. zásobník 1
 - Max. tepl. zásobník 2
 - Max. tepl. bazénu
 - Max. tepl. zásobník 3
 - Max. tepl. zásobník 3
 - Max. tepl. zásobník 3
 - Max. tepl. bazénu
 - Přednostní zásobník
 - Kontr. interval předn. zás.
 - Doba kontroly předn.zás.
 - Doba ch. ventilu zás.2
 - PS5 Dif. spín.teploty
 - PS5 Dif. vypín.teploty
 - Protizámraz. ochrana
 - Solární zisk
 - Hrubá plocha kolektoru 1
 - Typ kolektorového pole 1
 - Pl. kolek.
 - Vak. kolek.
 - Hrubá plocha kolektoru 2
 - Typ kolektorového pole 2
 - Pl. kolek.
 - Vak. kolek.
 - Pl. kolek.
 - Vak. kolek.

- Klimatické pásmo
- Min. akc. tepl. TV
- Obsah glykolu
- Reset solární optimalizace
- Reset solárního zisku
- Reset dob chodu
- Spuštění solárního systému
- Větrání
 - Expertní náhled
 - Typ zařízení
 - 100
 - 101
 - 260
 - 261
 - Jmenovitý průtok
 - Doba činnosti filtrů
 - Potvrzení výměny filtrů
 - Protizámraz. ochrana
 - Ext. protizámraz. ochr.
 - Bypass
 - Min. výst. tepl. pro bypass
 - Max. t. odp. vzd. bypass
 - Entalpický výměník tepla
 - Ochrana proti vlhkosti
 - Čidlo vlhkosti odp. vzd.
 - Externí čidlo vlhkosti vzduchu
 - Čidlo vlhkosti dálk. ovlád.
 - Pož. úroveň vlhk. vzd.
 - Čidlo kvality odp. vzduchu
 - Ext. čidlo kvality vzduchu
 - Pož. úroveň kval. vzd.
 - Elektrický dohřev
 - Provozní režim dohřev
 - Požad. teplota (dohřev)
 - Hydr. dohřev / chladič
 - Přiřazený otopný okruh
 - Provozní režim dohřev
 - Teplotní dif. vytápění
 - Teplotní dif. chlazení
 - Doba chodu směšovače
 - Zemní výměník tepla
 - Externí vstup
 - Externí poruchový vstup
 - Trvání režimu Spánek
 - Trvání rež. Intenz. Větrání
 - Trvání režimu Bypass
 - Bypass odpadní vzduch
 - Trvání režimu Party
 - Trvání režimu Krb
 - Stupeň větrání 1
 - Stupeň větrání 2
 - Stupeň větrání 4
 - Vyrovnání průtoku
 - Reset dob chodu větrání
- Fotovoltaické zařízení
 - Zvýš. požad. teploty
 - Max. pož. tepl. na výst. zásob.
 - Zvýšený komfort teplé vody
 - Sníž. požad. teploty
 - Chlazení jen s FV-energií
 - Max. výkon kompresoru

- Energetický manažer
 - Zvýš. požad. teploty
 - Sníž. požad. teploty
 - Max. pož. tepl. na výst. zásob.
 - Chlazení jen s FV-energií
 - Počáteční tepl. TV
 - Konečná tepl. TV
- Chytrá síť
 - Volitelné zvýšení
 - Nucené zvýšení
 - Max. pož. tepl. na výst. zásob.
 - Zvýšený komfort teplé vody
- EEBUS
 - Uvedení do provozu

Kontroly funkce

- Aktivace kontroly funkcí
- Tepelné čerpadlo
 - PC0 prim. čerp.vyt.
 - PC0 otáčky
 - PL3 Ventilátor
 - VW1 3cestný ventil TV
 - Test chladicího okruhu
 - Kompresor
 - Evakuace/plnění
 - Výstup chlazení aktivní
 - Dotop stupeň 1
 - Dotop stupeň 2
 - Dotop stupeň 3
- Otopný okruh 1
 - PC1 čerp.otop.okr. HC1
 - PC1 otáčky
- Teplá voda
 - PC0 prim. čerp.vyt.
 - PC0 otáčky
 - VW1 3cestný ventil TV
 - Cirkulační čerpadlo TV
- Solární
 - PS1 Čerpadlo solárního okruhu
 - PS5 čerpadlo výměníku t. zás.
 - PS4 Čerpadlo solárního okruhu 2
 - PS6 Dobíjecí čerpadlo
 - PS7 Dobíjecí čerpadlo
 - Čerp. term. dezinf.
 - M1 Výstup diferenčního regulátoru
 - PS10 Čerp. chlaz. kolektoru
- Větrání
 - Vzduchový ventilátor
 - Odtahový ventilátor
 - Obtoková klapka
 - El. registr předeřh.
 - Elektrický dohřev
 - Směšovač hydr. dohřev
 - Ext. el. předeřh. Registr

Test vysokotlak. spínače (pouze pro Rakousko)

- Aktivovat
- Stav
- JR1 čidlo vysokého tlaku
- JR0 nízkotlaké čidlo
- TR6 teplota horkého plynu

Poruchy

- Akt. poruchy systému
- Průběh poruchy tep.čerp.
- Průběh poruchy systému
- Vynulování poruch
- Historie poruch tep. čerpadla
- Systém historie poruch systému

Obnovit nast. instalátéra
Základní nastavení
Kont. údaje instalátéra

- Jméno
- Adresa
- Telefonní číslo

Aktivace demo režimu
Info

- Tepelné čerpadlo
 - Přehled chladicího okruhu
 - Prov.stav tep. čerp.
 - Vytápění / chlazení
 - Stav kompresoru
 - Stav dotopu
 - Fáze ohřevu kompresoru
 - Max. teplota dosažena
 - Teplota na výstupu příliš nízká
 - Překročena max. teplota dohřevu
 - Malý průtok ve vyt.
 - Provoz vytápění vyp., příliš nízká venkovní teplota
 - Provoz vytápění vyp., příliš vysoká venkovní tep.
 - Provoz chlazení vyp., příliš nízká venkovní teplota
 - Provoz chlazení vyp., příliš vysoká venkovní tep.
 - HDO blokáce
 - FV zařízení aktivní
 - Smart Grid aktivovaný provoz
- Vstupy
 - Externí vstup 1
 - Externí vstup 2
 - Externí vstup 3
 - Externí vstup 4
 - Tlak v systému
 - MR0 nízkotlaký spínač
 - MR1 vysokotl. spínač
 - MB1 Tlak.spínač kolektoru
 - Alarm el.dohřevu
- Teplota
 - TB0 okruh solanky, vstup

- TB1 okruh solanky, výstup
- TB2 podz.voda tepl.vst.
- TB3 podz.voda tepl.výst.
- TL2 tepl. nasáv. vzduchu
- TB5 modul odp.vzd. vst.
- TB6 modul odp.vzd.výst.
- TL2 modul přiv.vzduch
- TL1 modul odp.vzduch
- JR0 nízkotlaké čidlo
- TR5 tepl. sacího potrubí
- Kompr. ohřev skut.
- Kompr. ohřev stop
- TR6 teplota horkého plynu
- JR1 čidlo vysokého tlaku
- TR3 tepl.kondenz. vyt.
- TR4 Tepl. odpařovače
- TC3 teplota kondenzátoru
- TC1 výst. teplota prim.
- TC0 teplota zpátečky
- TC1 konec požad. TV
- TA4 tepl. vany kondenzátu
- Výstupy
 - Souhrnný alarm
 - Kompresor
 - Kompr. skut.otáčky
 - Max. otáčky kompresoru
 - Kompr. žádané otáčky
 - PC0 prim. čerp.vyt.
 - PC0 otáčky
 - Dotop stupeň 1
 - Dotop stupeň 2
 - Dotop stupeň 3
 - Výkon dotopu
 - El. zařiz. na přípr. teplé vody
 - PL3 Ventilátor
 - VR0 expanzní ventil
 - VR1 expanzní ventil
 - Ochr. proti zablok. čerp.
- Přehled časovač
 - Start kompresoru
 - Zbytk. čas v prov.vyt.
 - Zbytk. čas v prov. TV
 - Zpoždění zap. dohřevu
 - Zpožd. přepnutí léto/zima
 - Pouze alarmy
 - Nízký tlak - porucha
 - Zpožděný start po odmrazení
 - Term. dezinf. udrž.tepl
 - Funkce odvzd. aktivní
 - Zpoždění přepn. vytápění
 - Zpoždění dotopu
- Power Meter
 - Příkon
 - 48h střední hodnota proudu
 - 48h špičková hodnota proudu
- Statistika
 - DobaCho
 - Starty kompresoru
 - Spotřeba energie
 - Dodaná energie
 - Vynulovat statistiky?

- Info o zařízení
 - Venkovní teplota
 - Izolace typ budovy
 - Požadovaná hodnota výstupu
 - Teplota vratné vody
 - Otopný okruh 1
 - Provozní režim
 - Požadovaná hodnota výstupu
 - Teplota na výstupu
 - Požadovaná teplota prostoru HC1
 - Akt. tepl. prost. HC1
 - Relativní vlhkost vzduchu
 - Rosný bod
 - PC1 čerp.otop.okr. HC1
 - PC1 otáčky
 - Čerp. průtok
 - Poloha směšovacího ventilu
 - Přepn.dob zpožd. l./z.
 - Teplá voda
 - TW1 počát.tepl. TV
 - TW1 teplota TV
 - TW2 odběr tepl. TV
 - Cirkulační čerpadlo TV
 - VW1 3cestný ventil TV
 - Solární
 - Přehled solárních čidel
 - Solární okruh
 - Větrání
 - Základní funkce
 - Obtoková klapka
 - Statistika
 - Systémové komponenty
 - Tepelné čerpadlo
 - Vytápění a chlazení
 - Solární
 - Větrání
 - Brána pro příp.k internetu
 - Systém RF
 - EEBUS
-





Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel. +420 840 111 190
E-mail: vytapani@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-homecomfort.cz